



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7;

почтовый адрес: 214014, Смоленск, ул. Чаплина, д. 12,

телефон: 52-84-90, факс: 64-77-16

E-mail: smol@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

Смоленская область,
Демидовский район, г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10
(место составления акта)

«14» апреля 2017 г.
(дата составления акта)
11-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 12.1-0135пл-А/0086-2017**

По адресу/адресам: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10

На основании распоряжения Центрального управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору № С-135-пр от «21» марта 2017 г.
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области
(ИНН 6703000446)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (последние при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней /24 часа в период с 03.04.2017 по 14.04.2017
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Глава муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Семенов А.Ф., действующий на основании решения Демидовского районного совета депутатов от 06.03.2017 № 36 Об избрании Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

03.04.2017 12:³⁰

фамилий, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

- Ткачук Александр Александрович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора - ответственный за проведение мероприятий по контролю;

- Ковалев Дмитрий Александрович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последние при наличии), должности экспертов и/или экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Глава муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Семенов Александр Федорович, действующий на основании решения Демидовского районного совета депутатов от 06.03.2017 № 36 Об избрании Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

(фамилия, имя, отчество (последние при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В качестве документов, определяющих деятельность организации представлены:

- копия решения Демидовского районного совета депутатов от 06.03.2017 № 36 Об избрании Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;

- копия муниципального контракта на энергоснабжение с АО «АтомЭнергоСбыт» № 6710300176 от 11.01.2017.

Оперативно-техническое обслуживание электроустановок объектов осуществляется электротехническим персоналом Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.

В ходе проверки рассмотрена представленная документация, проведен визуальный осмотр электроустановок Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10 и выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	Не ведется учет работ по нарядам и распоряжениям в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям, что подтверждается фототаблицей № 1 от 03.04.2017	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утверждены приказом Минтруда РФ от	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Демидовский

		24.07.2013 №328н, зарегистрированы в Минюсте РФ 12.12.2013 №30593 (далее - ПОТЭУ), п. 6.6	район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Семенов Александр Федорович
2	Не имеется оперативный журнал	ПОТЭУ п. 6.6, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. №6, зарегистрированы в МЮ РФ 22.01.2003 №4145 (далее - ПТЭЭП), п. 1.8.9	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Семенов Александр Федорович
3	Распределительные устройства Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10 не укомплектованы следующими средствами защиты: изолирующие клещи – 1шт, диэлектрические галоши – 1 пара, указатель напряжения – 1 шт, что подтверждается их отсутствием	ПТЭЭП п. 1.7.3, Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (далее - ИПиИСЗ) п. 1.2.3	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Семенов Александр Федорович
4	Не проведено измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей в здании по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д.10, что подтверждается отсутствием соответствующего протокола	ПТЭЭП п. 1.2.2, приложение 3, п. 28.1	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования «Демидовский


			район» Смоленской области Семенов Александр Федорович
5	Не проведено измерение сопротивления заземляющего устройства здания по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д.10, что подтверждается отсутствием соответствующего протокола	ПТЭЭП п. 1.2.2, приложение 3, п. 26.4	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Семенов Александр Федорович
6	Не проведена проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки в здании по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д.10, что подтверждается отсутствием соответствующего протокола	ПТЭЭП п. 1.2.2, приложение 3, п. 28.5	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Семенов Александр Федорович
7	Не проведено измерение полного сопротивления петли фаза-нуль в здании по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д.10, что подтверждается отсутствием соответствующего протокола	ПТЭЭП п. 1.2.2, приложение 3, п. 28.4	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Семенов Александр Федорович
8	Ответственным за электрохозяйство не выполняется осмотр видимой части заземляющих устройств, что подтверждается	ПТЭЭП п. 2.7.9	Юридическое лицо: Администрация муниципального


	отсутствием ведомостей осмотра видимой части заземляющих устройств		образования «Демидовский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Семенов Александр Федорович
9	Не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники по фасаду здания Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д.10, что подтверждается фототаблицей №2 от 03.04.2017	ПТЭЭП п. 2.7.7	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Семенов Александр Федорович
10	Не имеется опознавательный знак у места ввода заземляющего проводника в здание Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д.10, что подтверждается фототаблицей №3 от 03.04.2017	ПТЭЭП п. 2.7.2, Правила устройства электроустановок (6-е издание), (далее - ПУЭ) п.1.7.118	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Семенов Александр Федорович
11	На лицевой стороне щита, расположенного на 1-ом этаже не имеется надпись с указанием наименования и номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны не имеется однолинейная схема с указанием номинальных токов автоматических выключателей, через которые электроприемники получают питание, что подтверждается фототаблицами № 4,5 от	ПТЭЭП п. 2.2.20	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального

	03.04.2017		образования «Демидовский район» Смоленской области Семенов Александр Федорович
12	На лицевой стороне щита освещения, расположенного на 2-ом этаже не имеется надпись с указанием наименования и номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны не имеется однолинейная схема с указанием номинальных токов автоматических выключателей, через которые электроприемники получают питание, что подтверждается фототаблицей № 6 от 03.04.2017	ПТЭЭП п. 2.2.20	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Семенов Александр Федорович
13	На лицевой стороне ВРУ-0,4 кВ, расположенного на 2-ом этаже не имеется надпись с указанием наименования и номера, соответствующего диспетчерскому наименованию, что подтверждается фототаблицей № 7 от 03.04.2017	ПТЭЭП п. 2.2.20	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Семенов Александр Федорович
14	Некалиброванные плавкие вставки во ВРУ-0,4 кВ здания, расположенного по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д.10, что подтверждается фототаблицей № 8 от 03.04.2017	ПТЭЭП п. 2.2.16	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Семенов Александр Федорович

15	Не заземлена дверца ВРУ-0,4 кВ здания, расположенного по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д.10, что подтверждается фототаблицей №9 от 03.04.2017	ПТЭЭП п. 2.7.6	Юридическое лицо: Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области; должностное лицо: Глава муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Семенов Александр Федорович
----	--	----------------	---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

- копия распоряжения Центрального управления Ростехнадзора от 21.03.2017 № С-135-пр;
- копия решения Демидовского районного совета депутатов от 06.03.2017 № 36 Об избрании Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;
- предписание от 14.04.2017 №12.1-0135пл-П/0086-2017;
- копия муниципального контракта на энергоснабжение с АО «АтомЭнергоСбыт» № 6710300176 от 11.01.2017;
- фототаблицы №№1-9 от 03.04.2017.

Государственный инспектор отдела ГЭН по СО

 А.А. Ткачук

Государственный инспектор отдела ГЭН по СО

 Д.А. Ковалев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Семенов Александр Федорович, Глава муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, действующий на основании решения Демидовского районного совета депутатов от 06.03.2017 № 36 Об избрании Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица,

его уполномоченного представителя)

“ 14 ” апреля 2017 г.



_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)